



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 83-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону "Детский сад № 74"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 83-6 от «26» марта 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону "Детский сад № 74", фактически осуществляющего деятельность по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Борко 8/2.

Дата и время проведения проверки:

05.04.2018 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

13.04.2018 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 5 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области Чупакова Анна Олеговна, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим Калининой В.В. ✓ *В.В. Калинина*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
---------------	--	--	---	--

	выявленного нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №5 учреждения ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
2	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №4 учреждения ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
3	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №1 учреждения ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
4	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №2 учреждения ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
5	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в музыкальном	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	01.11.2018	

	зале учреждения ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. (0,78 м.)	пожарной безопасности"		
6	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №11 учреждения ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
7	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №3 учреждения ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
8	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №12 ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
9	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №8 ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
10	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №7 ширина	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.11.2018	

	эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	безопасности"		
11	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №10 ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
12	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №9 ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
13	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в помещениях группы №6 ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
14	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в лестничной клетке у групп №7,8 высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м.	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
15	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещены на расстоянии менее 1м. от	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	

	плоскости оконных проемов (группа №3)			
16	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещены на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №11)	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
17	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещены на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №5)	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
18	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещены на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №6)	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
19	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещены на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №10)	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
20	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го	ч. 4ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	01.11.2018	

	типа размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещены на расстоянии менее 1м. от плоскости оконных проемов (группа №9)	пожарной безопасности"		
--	---	------------------------	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области Чупакова Анна Олеговна

Предписание на 6 стр. для исполнения получил:

И.о.зав. ЧБДОУ №74 Школы Р.В. Календа
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2018 г.

